RAPPORT D'ANALYSES

DOSSIER : **260916 075437 01**
Bordereau : 1
N° travail : 025145
Date d'édition : 22/09/2026

Accréditation N° 1-0656 Portée disponible sur www.cofrac.fr

§ Client	
Nom :	Commune de FONCINE LE HAUT
Commune :	FONCINE LE HAUT
Code client :	2 593
Site :	
Ref. Commande :	

Commune de FONCINE LE HAUT
Mairie
58 Grande rue
39460 FONCINE LE HAUT

§ Date de prélèvement :	16/09/2026	Date de réception :	16/09/2026 13:15	Date de début d'analyse :	16/09/2026

Localisation exacte : RESERVOIR LES RUINES
Type d'eau : Eau de réseau
Préleveur : BOSSU Stéphanie (LDA39)
Acheminé par : PRELEVEUR
Heure de prélèvement : 11:25

Les mesures des paramètres terrain sont effectuées par le préleveur.

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
Paramètres microbiologiques				
@ Coliformes totaux *NF EN ISO 9308-1 (2000)*	<1	n/100mL		<1
@ Escherichia coli *NF EN ISO 9308-1 (2000)*	<1	n/100mL	<1	
@ Entérocoques intestinaux *NF EN ISO 7899-2*	<1	n/100mL	<1	
@ Spores anaérobies sulfito-réducteurs *NF EN 26461-2*	<1	n/100mL		<1
@ Microorganismes revivifiables à 36°C *NF EN ISO 6222*	ne3	n/mL		
@ Microorganismes revivifiables à 22°C *NF EN ISO 6222*	ne3	n/mL		

@ paramètre accrédité (ec) = en cours d'analyse N/A ou N.M. = non analysé ou non mesuré ne = nombre estimé N.D. = non déterminé
¤ = non conforme aux limites * = référence non satisfaite Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.

Dans le cas d'analyses de cyanobactéries, elles sont réalisées par le laboratoire de la SRL Aquagestion.

Commentaires :

Température témoin à réception au laboratoire : 6.2°C

Conclusion sur la conformité :

EAU CONFORME selon l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres analysés.

Accédez gratuitement à tous vos résultats d'analyses à tout moment grâce à notre **espace client en ligne.** Consultez vos rapports depuis notre **site internet** ou directement sur notre **application mobile**, disponible sur toutes les plateformes. *Scannez le QR code pour faire une demande d'accès.*

Autres destinataires :

Stéphanie Bassard
Signataire habilitée
Hydrologie

Les résultats s'appliquent à l'échantillon identifié et soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu ou prélevé par nos soins. Toutes les informations fournies par le client sont identifiées par le symbole §. Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable en cas d'information erronée. Seule la reproduction du rapport sous sa forme intégrale est autorisée.
Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au prélèvement et/ou au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La déclaration de conformité et/ou les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et signalées ci-dessus par le symbole @. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral d'EA.
Ce rapport complet annule tout rapport provisoire émis antérieurement.
Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès et rectification des informations vous concernant en contactant le LDA39.

RAPPORT D'ANALYSES

DOSSIER : **260916 075437 01**
Bordereau : 2
N° travail : 025146
Date d'édition : 22/09/2026

Accréditation N° 1-0656 Portée disponible sur www.cofrac.fr

§ Client	
Nom :	Commune de FONCINE LE HAUT
Commune :	FONCINE LE HAUT
Code client :	2 593
Site :	
Ref. Commande :	

Commune de FONCINE LE HAUT
Mairie
58 Grande rue
39460 FONCINE LE HAUT

§ Date de prélèvement :	16/09/2026	Date de réception :	16/09/2026 13:15	Date de début d'analyse :	16/09/2026

Localisation exacte : RESERVOIR BAYARD
Type d'eau : Eau de réseau
Préleveur : BOSSU Stéphanie (LDA39)
Acheminé par : PRELEVEUR
Heure de prélèvement : 11:40

Les mesures des paramètres terrain sont effectuées par le préleveur.

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
Paramètres microbiologiques				
@ Microorganismes revivifiables à 36°C *NF EN ISO 6222*	ne1	n/mL		
@ Microorganismes revivifiables à 22°C *NF EN ISO 6222*	<1	n/mL		
@ Coliformes totaux *NF EN ISO 9308-1 (2000)*	<1	n/100mL		<1
@ Escherichia coli *NF EN ISO 9308-1 (2000)*	<1	n/100mL	<1	
@ Entérocoques intestinaux *NF EN ISO 7899-2*	<1	n/100mL	<1	
@ Spores anaérobies sulfito-réducteurs *NF EN 26461-2*	<1	n/100mL		<1

@ paramètre accrédité (ec) = en cours d'analyse N/A ou N.M. = non analysé ou non mesuré ne = nombre estimé N.D. = non déterminé

¤ = non conforme aux limites * = référence non satisfaite Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.

Dans le cas d'analyses de cyanobactéries, elles sont réalisées par le laboratoire de la SRL Aquagestion.

Commentaires :

Germes aérobies à 36°C : Le nombre de colonies dénombré étant inférieur à 3, le résultat présente une valeur estimée du fait d'une faible fiabilité statistique.

Conclusion sur la conformité :

EAU CONFORME selon l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres analysés.

Accédez gratuitement à tous vos résultats d'analyses à tout moment grâce à notre **espace client en ligne.** Consultez vos rapports depuis notre **site internet** ou directement sur notre **application mobile**, disponible sur toutes les plateformes. *Scannez le QR code pour faire une demande d'accès.*

Autres destinataires :

Stéphanie Bassard
Signataire habilitée
Hydrologie

Les résultats s'appliquent à l'échantillon identifié et soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu ou prélevé par nos soins. Toutes les informations fournies par le client sont identifiées par le symbole §. Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable en cas d'information erronée. Seule la reproduction du rapport sous sa forme intégrale est autorisée.
Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au prélèvement et/ou au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La déclaration de conformité et/ou les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et signalées ci-dessus par le symbole @. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral d'EA.
Ce rapport complet annule tout rapport provisoire émis antérieurement.
Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès et rectification des informations vous concernant en contactant le LDA39.

RAPPORT D'ANALYSES

DOSSIER : **260916 075437 01**
Bordereau : 3
N° travail : 025147
Date d'édition : 22/09/2026

Accréditation N° 1-0656 Portée disponible sur www.cofrac.fr

§ Client	
Nom :	Commune de FONCINE LE HAUT
Commune :	FONCINE LE HAUT
Code client :	2 593
Site :	
Ref. Commande :	

Commune de FONCINE LE HAUT
Mairie
58 Grande rue
39460 FONCINE LE HAUT

§ Date de prélèvement :	16/09/2026	Date de réception :	16/09/2026 13:15	Date de début d'analyse :	16/09/2026

Localisation exacte : RESERVOIR LES VALLES
Type d'eau : Eau de réseau
Préleveur : BOSSU Stéphanie (LDA39)
Acheminé par : PRELEVEUR
Heure de prélèvement : 11:55

Les mesures des paramètres terrain sont effectuées par le préleveur.

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
Paramètres microbiologiques				
@ Coliformes totaux *NF EN ISO 9308-1 (2000)*	<1	n/100mL		<1
@ Escherichia coli *NF EN ISO 9308-1 (2000)*	<1	n/100mL	<1	
@ Entérocoques intestinaux *NF EN ISO 7899-2*	<1	n/100mL	<1	
@ Spores anaérobies sulfito-réducteurs *NF EN 26461-2*	<1	n/100mL		<1
@ Microorganismes revivifiables à 36°C *NF EN ISO 6222*	<1	n/mL		
@ Microorganismes revivifiables à 22°C *NF EN ISO 6222*	<1	n/mL		

@ paramètre accrédité (ec) = en cours d'analyse N/A ou N.M. = non analysé ou non mesuré ne = nombre estimé N.D. = non déterminé
¤ = non conforme aux limites * = référence non satisfaite Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.

Dans le cas d'analyses de cyanobactéries, elles sont réalisées par le laboratoire de la SRL Aquagestion.

Conclusion sur la conformité :

EAU CONFORME selon l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres analysés.

Accédez gratuitement à tous vos résultats d'analyses à tout moment grâce à notre **espace client en ligne.** Consultez vos rapports depuis notre **site internet** ou directement sur notre **application mobile**, disponible sur toutes les plateformes. *Scannez le QR code pour faire une demande d'accès.*

Autres destinataires :

Stéphanie Bassard
Signataire habilitée
Hydrologie

Les résultats s'appliquent à l'échantillon identifié et soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu ou prélevé par nos soins. Toutes les informations fournies par le client sont identifiées par le symbole §. Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable en cas d'information erronée. Seule la reproduction du rapport sous sa forme intégrale est autorisée.
Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au prélèvement et/ou au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La déclaration de conformité et/ou les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et signalées ci-dessus par le symbole @. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral d'EA.
Ce rapport complet annule tout rapport provisoire émis antérieurement.
Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès et rectification des informations vous concernant en contactant le LDA39.

RAPPORT D'ANALYSES

DOSSIER : **260916 075437 01**
Bordereau : 4
N° travail : 025148
Date d'édition : 22/09/2026

Accréditation N° 1-0656 Portée disponible sur www.cofrac.fr

§ Client	
Nom :	Commune de FONCINE LE HAUT
Commune :	FONCINE LE HAUT
Code client :	2 593
Site :	
Ref. Commande :	

Commune de FONCINE LE HAUT
Mairie
58 Grande rue
39460 FONCINE LE HAUT

§ Date de prélèvement :	16/09/2026	Date de réception :	16/09/2026 13:15	Date de début d'analyse :	16/09/2026

Localisation exacte : RESERVOIR LE ROCHERET
Type d'eau : Eau de réseau
Préleveur : BOSSU Stéphanie (LDA39)
Acheminé par : PRELEVEUR
Heure de prélèvement : 12:05

Les mesures des paramètres terrain sont effectuées par le préleveur.

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
Paramètres microbiologiques				
@ Microorganismes revivifiables à 36°C *NF EN ISO 6222*	ne2	n/mL		
@ Microorganismes revivifiables à 22°C *NF EN ISO 6222*	<1	n/mL		
@ Coliformes totaux *NF EN ISO 9308-1 (2000)*	<1	n/100mL		<1
@ Escherichia coli *NF EN ISO 9308-1 (2000)*	<1	n/100mL	<1	
@ Entérocoques intestinaux *NF EN ISO 7899-2*	<1	n/100mL	<1	
@ Spores anaérobies sulfito-réducteurs *NF EN 26461-2*	<1	n/100mL		<1

@ paramètre accrédité (ec) = en cours d'analyse N/A ou N.M. = non analysé ou non mesuré ne = nombre estimé N.D. = non déterminé

¤ = non conforme aux limites * = référence non satisfaite Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.

Dans le cas d'analyses de cyanobactéries, elles sont réalisées par le laboratoire de la SRL Aquagestion.

Commentaires :

Germes aérobies à 36°C : Le nombre de colonies dénombré étant inférieur à 3, le résultat présente une valeur estimée du fait d'une faible fiabilité statistique.

Conclusion sur la conformité :

EAU CONFORME selon l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres analysés.

Accédez gratuitement à tous vos résultats d'analyses à tout moment grâce à notre **espace client en ligne.** Consultez vos rapports depuis notre **site internet** ou directement sur notre **application mobile**, disponible sur toutes les plateformes. *Scannez le QR code pour faire une demande d'accès.*

Autres destinataires :

Stéphanie Bassard
Signataire habilitée
Hydrologie

Les résultats s'appliquent à l'échantillon identifié et soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu ou prélevé par nos soins. Toutes les informations fournies par le client sont identifiées par le symbole §. Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable en cas d'information erronée. Seule la reproduction du rapport sous sa forme intégrale est autorisée.
Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au prélèvement et/ou au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La déclaration de conformité et/ou les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et signalées ci-dessus par le symbole @. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral d'EA.
Ce rapport complet annule tout rapport provisoire émis antérieurement.
Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès et rectification des informations vous concernant en contactant le LDA39.

RAPPORT D'ANALYSES

DOSSIER : **260916 075437 01**
Bordereau : 5
N° travail : 025149
Date d'édition : 22/09/2026

Accréditation N° 1-0656 Portée disponible sur www.cofrac.fr

§ Client	
Nom :	Commune de FONCINE LE HAUT
Commune :	FONCINE LE HAUT
Code client :	2 593
Site :	
Ref. Commande :	

Commune de FONCINE LE HAUT
Mairie
58 Grande rue
39460 FONCINE LE HAUT

§ Date de prélèvement :	16/09/2026	Date de réception :	16/09/2026 13:15	Date de début d'analyse :	16/09/2026

Localisation exacte : STATION DE FONCINE - ROBINET
Type d'eau : Eau de réseau
Préleveur : BOSSU Stéphanie (LDA39)
Acheminé par : PRELEVEUR
Heure de prélèvement : 12:20

Les mesures des paramètres terrain sont effectuées par le préleveur.

Paramètres		Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
Paramètres microbiologiques					
@ Coliformes totaux *NF EN ISO 9308-1 (2000)*		<1	n/100mL		<1
@ Escherichia coli *NF EN ISO 9308-1 (2000)*		<1	n/100mL	<1	
@ Entérocoques intestinaux *NF EN ISO 7899-2*		<1	n/100mL	<1	
@ Spores anaérobies sulfito-réducteurs *NF EN 26461-2*	*	ne2	n/100mL		<1
@ Microorganismes revivifiables à 36°C *NF EN ISO 6222*		ne3	n/mL		
@ Microorganismes revivifiables à 22°C *NF EN ISO 6222*		ne2	n/mL		

@ paramètre accrédité (ec) = en cours d'analyse N/A ou N.M. = non analysé ou non mesuré ne = nombre estimé N.D. = non déterminé

¤ = non conforme aux limites * = référence non satisfaite Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.

Dans le cas d'analyses de cyanobactéries, elles sont réalisées par le laboratoire de la SRL Aquagestion.

Commentaires :

Germes aérobies à 22°C : Le nombre de colonies dénombré étant inférieur à 3, le résultat présente une valeur estimée du fait d'une faible fiabilité statistique.

Conclusion sur la conformité :

EAU CONFORME selon l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres analysés.
Les résultats des paramètres suivants dépassent les références de qualité : Spores anaérobies sulfito-réducteurs

Accédez gratuitement à tous vos résultats d'analyses à tout moment grâce à notre **espace client en ligne.** Consultez vos rapports depuis notre **site internet** ou directement sur notre **application mobile**, disponible sur toutes les plateformes. *Scannez le QR code pour faire une demande d'accès.*

Autres destinataires :

Stéphanie Bassard
Signataire habilitée
Hydrologie

Les résultats s'appliquent à l'échantillon identifié et soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu ou prélevé par nos soins. Toutes les informations fournies par le client sont identifiées par le symbole §. Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable en cas d'information erronée. Seule la reproduction du rapport sous sa forme intégrale est autorisée.
Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au prélèvement et/ou au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La déclaration de conformité et/ou les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et signalées ci-dessus par le symbole @. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral d'EA.
Ce rapport complet annule tout rapport provisoire émis antérieurement.
Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès et rectification des informations vous concernant en contactant le LDA39.